

Caratteristiche Tecniche

Attacco: *Bocchettone per manichetta diametro 45 mm*

Tipo di chiusura: *Valvola a Saracinesca tipo comune*

Tipo di Custodia: *Cassettina con Lucchetto*

Collegamento alla rete idrica comunale: *Si*

Ubicazione

Indirizzo: *Area a parcheggio adiacente il Cimitero Comunale*

Annotazioni:

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idrante a colonna semplice soprassuolo*

Tipo di chiusura:

Tipo di Custodia:

Collegamento alla rete idrica comunale: *Si*

Ubicazione

Indirizzo: **Via Roma 336**

Annotazioni:

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idrante a colonna semplice soprassuolo*

Tipo di chiusura:

Tipo di Custodia:

Collegamento alla rete idrica comunale: *Si*

Ubicazione

Indirizzo: *Via Filice*

Annotazioni:

.....

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idrante a colonna semplice soprassuolo*

Tipo di chiusura:

Tipo di Custodia:

Collegamento alla rete idrica comunale: *Si*

Ubicazione

Indirizzo:

Piazza San Rocco a ridosso del muro del Convento dei Cappuccini

Annotazioni:

.....

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di chiusura: *Valvola di chiusura con chiave dimensioni 25 mm x 25 mm*


Tipo di Custodia: **Chiusino Ovale**

Collegamento alla rete idrica comunale: **Si**

Ubicazione

Indirizzo: **Angolo Via Cannizzaro - Via Rapisardi**

Annotazioni:

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di chiusura: *Valvola a Saracinesca tipo comune*

Tipo di Custodia: *Chiusino Rettangolare*

Collegamento alla rete idrica comunale: *Si*

Ubicazione**Indirizzo:**

Parte sud est della rotonda centrale della Piazza dei Vespri Siciliani(Villa Giardino)

Annotazioni:**Documentazione fotografica**

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di chiusura: *Valvola di chiusura con chiave dimensioni 25 mm x 25 mm*

Tipo di Custodia: **Chiusino Ovale**

Collegamento alla rete idrica comunale: **Si**

Ubicazione**Indirizzo:**

Antistante l'ingresso del collegio San Tommaso in Piazza San Tommaso d'Aquino

Annotazioni:**Documentazione fotografica**

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di cha: *Valvola a Saracinesca tipo comune*

Tipo di Custodia: *Chiusino Rettangolare*

Collegamento alla rete idrica comunale: *Si*

Ubicazione

Indirizzo: *Villa Milana Lato Est*

Annotazioni:

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di cha:

Tipo di Custodia: **Chiusino Rettangolare**

Collegamento alla rete idrica comunale: **Si**

Ubicazione

Indirizzo: **Piazza Municipio angolo ovest con Via Roma e Via L. Radice**

Annotazioni:

.....

Documentazione fotografica



Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di cha: *Valvola a Saracinesca tipo comune*

Tipo di Custodia: *Chiusino Rettangolare*


Collegamento alla rete idrica comunale: *Si*

Ubicazione

Indirizzo: *Villa Milana lato sud*

Annotazioni:

.....

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di cha: *Valvola di chiusura con chiave dimensioni 25 mm x 25 mm*

Tipo di Custodia: **Chiusino Rettangolare**

Collegamento alla rete idrica comunale: **Si**

Ubicazione

Indirizzo: **Villa Milana lato nord al centro della rotonda dei platani e area ludica**

Annotazioni:

.....

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di cha: *Valvola di chiusura con chiave dimensioni 25 mm x 25 mm*

Tipo di Custodia: **Chiusino Ovale**

Collegamento alla rete idrica comunale: **Si**

Ubicazione

Indirizzo: **Via Libertà n°70**

Annotazioni:

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idranti sottosuolo attacco filettato diametro 45 mm*

Tipo di cha: *Valvola di chiusura con chiave dimensioni 17 mm x 17 mm*

Tipo di Custodia: **Chiusino Ovale**

Collegamento alla rete idrica comunale: **Si**

Ubicazione

Indirizzo: **Via Libertà n°5 piazza Antonino Garaffa**

Annotazioni:

Documentazione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Idrante : *idrante a colonna semplice soprassuolo*

Tipo di cha:

Tipo di Custodia:

Collegamento alla rete idrica comunale: **No**

Ubicazione

Indirizzo: All'interno del lotto sito in Via Sant' Antonino

Annotazioni: Idrante collegato alle vasche di raccolta a servizio del sistema antincendio della struttura sportiva

Documentazione fotografica